

Блок управления горелки LFL1.322 (LFL1.322)

#### Автомат горения для:

- Газовых, жидкотопливных или комбинированных воздуходушных горелок средней или большой мощности
- Многоступенчатых или модулирующих горелок с периодической работой
- Контролируемого управления воздушной заслонкой

#### Контроль пламени с помощью

- ультрафиолетового датчика QRA...
- и ионизационного электрода

#### Применение

- Управление и контроль воздуходушных горелок с регулируемым пламенем или пилотного устройства прерывания
- Для средней или большой мощности
- Для периодической работы (по меньшей мере, одно контролируемое выключение каждые 24 часа)
- Для универсального применения с многоступенчатыми или модулируемыми горелками
- Для применения с комбинированными горелками
- Для применения со стационарными воздухоподогревателями

Различие между 01 серией и 02 серией заключается в длительности безопасного времени для пилотной горелки среди горелок, оснащенных управляющими газовыми клапанами.

Для атмосферных горелок большой мощности - применяйте LFL1.638.

Различие между серией 01 и серией 02 заключается в длительности безопасного времени для пилотной горелки среди горелок, оснащенных управляющими газовыми клапанами.

Для атмосферных горелок большой мощности - применяется автомат горения Siemens LFL1.638

Свойство	Значение
Применение	D (включая стационарные воздухоподогреватели) F
Тип	LFL1.322 1)02 серия
t1	36
TSA	2
TSA <sub>r</sub>	2
t3	4
t3 <sub>r</sub>	4
t4	10
t4 <sub>r</sub>	10
t5	10
t6	12
t7	2
t8	65
t9	2
t10	8
t11	Опцион
t12	Опцион
t13	12
t16	4
t20	---

ООО "РИИКО"  
193167, г.Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского, д. 9

Joint-Stock Co. "RIICO",  
9, Alexandra Nevskogo st.  
195220, Saint Petersburg, Russia

тел. (812) 324-69-77 Расчетный счет 40702810237000004915,  
факс (812) 274-33-31 Кор. счет 30101810200000000704,  
Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"  
БИК 044030704, ИНН 7804378684 КПП 784201001

tel. (812) 324-69-77  
fax. (812) 274-33-31

1) В наличии есть как варианты AC 100...110 В ; добавляйте суффикс «-110 В» при заказе

2) Защита от обратной полярности в соответствии с стандартом Нидерландов: AGM30

TSA Безопасное время зажигания

TSA' Безопасное время зажигания или первое безопасное время (запуск горелок с использованием пилотных горелок)

t1 Время до продувки с открытой воздушной заслонкой

t3 Время до зажигания

t4 Интервал времени между напряжением на клеммах 18 и 19

t4' Интервал между пуском TSA' и Разъединение клапана на клемме 19

t5 Интервал времени между питанием на клеммах 19 и 20

t6 Время постпродувки (с «M2»)

t7 Интервал времени между командой пуск и питанием на клемме 7 (задержка пуска для «M2»)

T8 Длительность последовательности запуска (без «t1» и «t12») T9 Второе безопасное время с горелками, использующими пилотные горелки

T10 Интервал времени от момента пуска до начала проверки давления воздуха, исключая время работы воздушной заслонки

T11 Время работы воздушной заслонки в положение OPEN (открыто)

T12 Время работы воздушной заслонки в низкотемпературном положении MIN

T13 Разрешенное время дожигания

T16 Интервал времени до момента выдачи команды OPEN (открыто) для воздушной заслонки

T20 Интервал времени для самовыключения программного выключателя после запуска

---

ООО "РИИКО"  
193167, г.Санкт-Петербург,  
ул. Александра Невского, д. 9

Joint-Stock Co."RIICO",  
9, Alexandra Nevskogo st.  
195220, Saint Petersburg, Russia

тел. (812) 324-69-77 Расчетный счет 40702810237000004915,  
факс (812) 274-33-31 Кор. счет 30101810200000000704,  
Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"  
БИК 044030704, ИНН 7804378684 КПП 784201001

tel. (812) 324-69-77  
fax. (812) 274-33-31